
LEGENDA:
Przewód zasilający i powrotny instalacji wody lodowej wykonane z rur ze stali węglowej (nr materiału 1.0034 wg PN-EN 10305) cienkościennych, ze szwem, zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) oraz zabezpieczonych pasywacyjną warstwą chromu. Przewody izolowane.
W L 1
Opis pionu instalacji wody lodowej
28 x 1,5
średnica przewodu
Kierunek prowadzenia instalacji
Przepust p.poż. na przejściu rurociągu przez przegrody oddzielenia pożarowego
Graficzne oznaczenie klimakonwektora kasetonowego
Jednostka z silnikiem wentylatora na prąd zmienny
do mocowania w suficie
ARMATURA:
[1] 50% DN 15
wielofunkcyjny zawór regulacyjno-równoważący o charakterystyce regulacyjnej niesalelnej od ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji bez siłownika
nastawa
średnica
[2] DN 20
zawór odcinający gwintowanym
średnica
Klimakonwektor
Moc chłodnicza: 4,0 kW
Bieg średni
Zasilanie 230V
[2] DN 25
[1] 86% DN 20
28 x 1,5
42 x 1,5
54 x 1,5
67 x 1,5
W L 1
REI 120
REI 60
HP 25
± 0.00
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM NIE DOPUSZCZA SIĘ JEGO KOPIOWANIA, UDOSTĘPNIANIA, ZBYWANIA ORAZ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH PONOSI AUTOR
PROJEKTOWAŁ PROJEKTANT
mgr inż. Wiktor Żrobek
ul. Świętopełka 76, 76-228 Sierosław
tel. +48 94 423 944, +48 603 776 102, +48 603 971 279
BUDOWA:
ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES:
83-404 GRĘBANIN
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI:
606, obręb 0002, gmina Baranina
INWESTOR:
POWIAT KĘDZIERZYŃSKI
UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘDZIERZYN
FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:
mgr inż. Wiktor Żrobek
ARCHITEKTURA:
upr. proj. DOLNOŚLĄSKIE PRACOWNIA projektuje i nadzoruje instalacje w zakresie branży architektonicznej
SPRAWDZIŁ/A:
mgr inż. Grzegorz Skorupiński
KONSTRUKCJA:
upr. proj. DOLNOŚLĄSKIE PRACOWNIA projektuje i nadzoruje instalacje w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWAŁ:
inż. Bogusława Kuźniewska
TYTUŁ RYSUNKU / SKALA:
INSTALACJA WODY LODOWEJ
RZUT PARTERU I - RZ
DATA:
26.II.2021
NR RYSUNKU:
16