

### Szafka sterowania oświetleniem



Oznaczenie	Opis	Ilość
F0	Ochronnik przepięciowy 4-bieg., typu 1+2	1 kpl
Q1	Rozłącznik izolacyjny 3-bieg., 100A	1 szt.
F1	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg., gG40A	1 szt.
F2	Ogranicznik mocy 20A, 3-bieg.	1 szt.
F3	Ochronnik przepięciowy TN-C, typu 1+2	1 szt.
F4	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B6A, 1-bieg.	1 szt.
F5	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy D10A, 3-bieg.	2 szt.
ZA	Zegar astronomiczny	1 szt.
K1, K2	Stycznik 3-bieg. 16A	2 szt.
S1	Przełącznik I-0-II, 16A	1 szt.
LZ35	Listwa zaciskowa 35mm <sup>2</sup>	3 szt.



*Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w m. Pobierowo.*

*Ścieżka pieszo-rowerowa*

SCHEMAT IDEOWY SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ SO

Skala: **b.s.**

Data: 03.2023r.

3