

Znak sprawy: NSZ.26.P28.2020.MM

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę materiałów
elektrycznych
(PN/28/2020/D)**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Dotyczy ZAD. 1 poz. 34 Przy produkcji bednarki oferowanej przez naszą firmę są stosowane dwa gatunki stali DD11 lub S235JR. Obie spełniają wymagania określone normą PN-EN 62561-2. Producent w związku z tym faktem nie informuje o tym z jakiej wersji wykonana jest dana partia bednarki. Czy w związku z powyższym, dopuszczą Państwo taką bednarkę jako rozwiązanie równoważne ? Proszę o informację do jakich zastosowań ma być ta bednarka?

Odpowiedź:

Bednarka będzie przeznaczona do uziomów. W związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie gatunków stali DD11 lub S235JR wg normy PN-EN 62561-2.

Tarnów dn. 23.07.2020 r.