



**Urząd Gminy Bolesław**  
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

Tel. (32) 6424-501, fax: (32) 6424-801  
E-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl  
www.gminaboleslaw.pl



Sprawa numer: IR.271.2.2021

Bolesław, dn. 06.04.2021r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz w Gminie Bolesław – zlewnia P5 – ETAP I**”.

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi:

### Pytanie 25

„Czy zamawiający dopuści studnie fi600(średnica wewnątrz ) zgodną z PN-EN13598-2 składającą się z kinety w kolorze czarnym?”

### Odpowiedź Zamawiającego:

*Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, Zamawiający wymaga zabudowania na sieci studni DN 1000, natomiast na przyłączach studni DN 500. Zamawiający nie dopuszcza zamiany studni DN 1000 na mniejsze, natomiast zamiana studni DN 500 na większe wymagać będzie wykazania równoważności, zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt. 5 SWZ.*

### Pytanie 26

„Czy ze względu na możliwość wystąpienia zmiennego poziomu wody gruntowej zamawiający będzie wymagał szczelności studni fi600 na poziomie min 2 bar, popartych niezależnymi badaniami?”

### Odpowiedź Zamawiającego:

*Projekt techniczny oraz specyfikacja techniczna nie przewidują zabudowy studni DN 600. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt. 5 SWZ.*

WÓJT  
  
mgr inż. Krzysztof Dudziński