

Znak sprawy: ZP.271.32.2024

Nazwa zamówienia: „Budowa oświetlenia ulic w Sarnowie i Preczowie” w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego".

Psary, dnia 18.11.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Tel. 32 294 49 21

e-mail: urzad@psary.pl

www.psary.pl

www.bip.psary.pl

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), na zadanie pn.: „**Budowa oświetlenia ulic w Sarnowie i Preczowie**” w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego".

Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o pytaniach i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Kto ponosi koszty zajęcia pasa drogowego i jeśli Wykonawca to w której pozycji kosztorysu należy go ująć? Czy Urząd posiada projekt organizacji ruchu. W której pozycji należy ująć projekt organizacji ruchu jeśli leży on po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź

Koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. Drogi, na których zlokalizowano projektowane oświetlenie, są drogami gminnymi, a Gmina nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji realizowanych przez Gminę.

Urząd nie posiada projektów organizacji ruchu, dlatego ich opracowanie należy do obowiązków Wykonawcy. Koszty przygotowania projektu organizacji ruchu powinny zostać uwzględnione w kosztach ogólnych budowy.

Pytanie nr 2

Jednocześnie zauważamy w przedmiarze: Sarnów ul. Główna - brak pozycji montażu odgromnika, Sarnów ulica Parkowa - brak pozycji montażu opraw o raz brak iluminacji

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić koszty montażu opraw oświetleniowych, poprzez dodanie odpowiednich pozycji do kosztorysu.

Do przedmiaru Sarnów, ul. Parkowa, należy dodać pozycję:

KNNR-5 1004-02: „Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa drogowa LED 22,4W” w ilości 2 sztuki.

Kalkulacja własna – „Pomiar luminacji za pomocą matrycowego miernika luminacji wzorcowego przez Główny Urząd Miar zgodnie z normą EN 13201:2016”.

Do przedmiaru Sarnów, ul. Główna, należy dodać pozycję:

KNNR-5 0902-07: „Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn – ogranicznik przepięć” w ilości 1 sztuki.

Znak sprawy: ZP.271.32.2024

Nazwa zamówienia: „Budowa oświetlenia ulic w Sarnowie i Preczowie” w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego".

UWAGA.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe wyjaśnienia w składanej ofercie. Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Z upoważnienia Wójta

Agnieszka Medaj

Zastępca Wójta

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1011730> zakładka dedykowana postępowaniu.

2. a/a

Sprawę prowadzi: Andrzej Piestrzyński; e-mail andrzejpiestrzynski@psary.pl