POWIAT
POZNAŃSKI

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na roboty budowlane na terenie obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół Chłapowskiego w Bolechowie – 2 Części.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		ZP.272.00021.2022 l.dz.: ZP.ZD-00239/22	26.05.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – Część nr 1

ZAPYTANIE

Czy dla przedmiotowej inwestycji została wykonana dokumentacja geologiczna oraz projekt konstrukcyjny zabezpieczenia wykopu? Jeżeli tak proszę o udostępnienie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej i projektu konstrukcyjnego zabezpieczenia wykopu.

Zgodnie z zapisami pkt. 6.1.1. *Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, p*rzed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalenie metod wykonania wykopów,
- ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.