



LEGENDA:

- Inst. rurowa gaz/ciecz
- Pion inst. rurowej gaz/ciecz
- Pion w górę inst. ciecz/gaz
- Średnice ciecz/gaz
- Klimatyzator
- ST Sterownik klimatyzatora
- Lokalizacja układu pompowego odzysku glikolowego

UWAGI OGÓLNE

- Rysunki nie składować.
- Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
- Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawić Nadzorcowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewłaściwe lub prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
- Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiegi porównać z projektem instalacji.
- Przeputy instalacyjne przez ściany i stropy oddzielona pożarowego należy uszczelniać ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.
- ISTNIEJĄCE INSTALACJE PRZEBIEGAJĄCE PRZECZ KIERUNKI PRACOWANIA A ŚLĄŻĄCE DO ZASILANIA POMIESZCZENI NIE GŁĘBIYCH OPRACOWANIEM NALEŻY POZOSTAWIĆ I ZABUDOWAĆ, W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI PO KONSULTACJI Z PROJEKTEM I ZAMAWIAJĄCYM PRZEBUDOWAĆ W WYMAGANYM ZAKRESIE.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl			
<b>architekt studio</b> <b>ilp</b>	OBIEKT/INWESTYCJA:	"REMONT ZAKŁADU PATOMORFOLOGII PCM W PLESZEWIE SP. Z O.O."	
	ADRES INWESTYCJI:	63-300 PLESZEW, UL. POZNAŃSKA 125A	
	INWESTOR:	PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.	
	BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:		mgr inż. Kamil Wróbel uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych upr.nr: SLK/4432/PWOS/12	SPRAWDZAJĄCY:
NAZWA RYSUNKU:		RZUT PRZYZIEMI - INST. KLIM.	DATA:
			10.2022
		SKALA:	1:50
		NUMER RYSUNKU:	1
ZASTĘPCA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZEDYSPOWYNYANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY. KOMUNIKOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD-2012 - AT181876			