





LEGENDA:

- Ø160 Średnica kanału okrągłego
- 315 200 Średnica kanału prostokątnego
- SW Sterownik wentylacji
- Inst. nawiewna
- Inst. wywiewna
- Inst. czerpnia
- Inst. wyrzutowa
- A1 pion st. wentylacji
- Inst. nawiewna
- Inst. wywiewna
- Inst. czerpnia
- Inst. wyrzutowa
- -10% Procent podciśnienia w danym pomieszczeniu

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
3. Ostateczną kolorystykę przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach przez powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić do akceptacji Projektanta przed przystąpieniem robót. Niewykonanie jest prowadzenia robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez uprzedniego uzgodnienia ze wszystkimi z pozostałych branż.
5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji kotwi i atrapów, wszystkie przebicia poniesać z projektem instalacji.
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ognioochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.
7. WYKONANIE INSTALACJE PRZEBIEGAJĄCE PRZEZ ŻADNE OPISOCHRANIA A SŁUŻĄCE DO ZASILENIA POMIESZCZEŃ NIE OBJĘTYCH PROJEKTEM NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ZAWSZE W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZAMAWIAJĄCYM PRZEBUDOWAĆ W WYMAGANYM ZAKRESIE

Kierunek przepływu powietrza poprzez kratki transferowe w drzwiach

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt_studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp

PROJEKTANT: mgr inż. Kamil Wróbel uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych upr. nr SLK/443/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Stefański uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych upr. nr SLK/4465/PWOS/12

OBIEKT-INWESTYCJA: "REMONT ZAKŁADU PATOMORFOLOGII POH W PLESZEWIE SPÓŁKA Z O.O."

ADRES OBIEKTU: 63-300 PLESZEW, UL. POZNAŃSKA 125A

INWESTOR: PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O. 63-300 PLESZEW, UL. POZNAŃSKA 125A

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA - INST. WENT. MECH.

DATA: 10.2022

SKALA: 1:50

NUMER RYSUNKU: 08

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO- ŻE BYĆ PRZEKSZTAŁCANY, UDOSTĘPNIANY LUB ODDAWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANY W PROGRAMIE DWG/2013 - ATUTY