

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ NA RYSU

	GRANICE DZIAŁEK
	WEJŚCIA DO BUDYNKU
	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZAB
	CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA OPRACO
	PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZO
	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA DO WYMIANY
	DROGA POŻAROWA
	ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
	PROJ. OGRODZENIE PEŁNE PANEL
	PROJ. BRAMA
	DRZEWA DO WYCINKI WG ODR. C
PG	PLAC GOSPODARCZY
eD	ISTNIEJĄCA SIEĆ ENERGETYCZNA
kD	ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACYJNA
tD	ISTNIEJĄCA SIEĆ TELEKOMUNIKAC
wD	ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
cD	ISTNIEJĄCA SIEĆ CIEPŁOWNICZA
gn	ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

7. ISTNIEJĄCE INSTALACJE PRZEBIEGAJĄCE PRZEZ ZAKRES OPRACOWANIA A SŁUŻĄCE DO ZASILENIA POMIESZCZEŃ NIE OBJĘTYCH OPRACOWANIEM NALEŻY POZOSTAWIĆ I ZABUDOWAĆ. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZAMAWIAJĄCYM PRZEBUDOWAĆ W WYMAGANYM ZAKRESIE.

LEGENDA:

	PROJEKTOWANY ZEW. ODCINEK WEW. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
	PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA DN50
	PROJEKTOWANE ZASILANIE WODY DO STACJI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
S1	PROJEKTOWANA STUDNIA PRZYŁĄCZENIOWA Ø1200
S2,S3,S5	PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE Ø425
S6,S7,S8	PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE Ø425
S4, S9	WYJŚCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Z BUDYNKU
W1	WYJŚCIE INSTALACJI WODY Z BUDYNKU
W2	ZMIANA KIERUNKU 90°
W3	WEJŚCIE INSTALACJI WODY DO STACJI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
H2	WEJŚCIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO BUDYNKU
H3	WŁACZENIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ W ISTNIEJACA SIEC WODY

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio

architekt studio ilp

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"REMONT ZAKŁADU PATOMORFOLOGII PCM W PLESZEWIE SPÓŁKA Z O.
ADRES INWESTYCJI:	63-300 PLESZEW, UL. POZNAŃSKA 125A
INWESTOR:	PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O. 63-300 PLESZEW, UL. POZNAŃSKA 125A
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE — FAZA: PROJEKT TECHNICZ

PROJEKTANT: mgr inż. Kamil Wróbel
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych upr.nr SLK/4432/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Stefański
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych upr. nr SLK/4465/PWOS/12

NAZWA RYSUNKU:	PLAN SYTUACYJNY	DATA: 10.2022	SKALA: 1:500	NUMER RYSUNKU

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076