UWAGA!
W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. siecią, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia rurociągów:
- sieć / przyłącza gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t.
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t.

TEMAT:	**budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z osiedli domów jednorodzinnych i domków letniskowych w rejonie Stanisławowki wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz rurociągiem zbiorczym.**	DATA: 10.2021 r.	
		SKALA: 1:500/1:100	ARK. NR: 12
WARSTWA:	**Gmina Osieczna**		
KONIK. NR.:	**ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna**		
	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY STANISŁAWOWCE		
	ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI Fn (1)		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, sanitarnej		
SPRAWDZAŁ(A):	inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, sanitarnej		

Przepompownia ścieków PN1200
Rzędna terenu (n.npm.)
Rzędna dna rury (n.npm.)
Zagłębienie (m)
Materiał-Średnica/Spadek (‰)
Długość (m)
Odległość (m)
Hektometr
Skala Y: 1:100
Skala X: 1:500
poziom porównawczy = 69,00 m n.p.m.
Wzrost
studnia betonowa DN 1000 mm
wpad. rurą PVC Ø200 mm z kąta
wpad. rurą PVC Ø200 mm z kąta
wpad. rurą PVC Ø200 mm z kąta