



UWAGA: DETEKTOR GAZU DEX-12 UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI NIE NIŻEJ NIŻ 30CM PONIŻEJ STROPU
NIE NIŻEJ NIŻ 30CM POD STROPEM

INWESTOR	GMINA ZAKRZEW, ZAKRZEW 51, 26-652 ZAKRZEW		
NAZWA	BUDOWA ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ		
INWESTYCA	TECHNICZNA, PLACEM ZABAW, PARKINGIEM		
OBJĘTOŚĆ	obręb 0027 ŁONIEC, GMINA ZAKRZEW		
ADRES	NR EWID. GRUNTU 81/2, 80/2		
INWESTYCA	NR EWID. GRUNTU 81/2, 80/2		
PROJEKTOWAŁ	mgr. Małgorzata Balcuska Up. bud. nr BJA-II-6386/8586 w specjalności instalacyjno-tytułowej		data: 02.2025r.
SPRAWOWAŁ	Tomasz Kucharski Up. bud. nr BJA-II-6386/3982 w specjalności instalacyjno-tytułowej		data: 02.2025r.
TEMAT:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU		Rys. nr 2
Tytuł rysunku	SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY GAZU		