



Zamawiający:

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Adres: al. Tadeusza Kościuszki 47; 90-514 Łódź

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania nr DZP.26.141.2023 na wykonanie i ustawienie wiat stalowych na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Poprzecznej 7 i ul. Targowej 17

Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące ww. zamówienia i udziela zastępujących odpowiedzi:

Pytania:

1. Dzień dobry, Czy przeprowadzenie wizji lokalnej jest obowiązkowe? " Przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji niezbędnych do dokonania prawidłowego określenia ceny oferty uwzględniającej koszt wszystkich czynników mających wpływ na wycenę robót."
2. Dzień dobry, Proszę o informację odnośnie zapisu: " 2. Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezpośrednio pod przedmiotową wiatą oraz w obszarze ok. 40 cm wykraczającym poza obrys wiaty. Usunąć warstwę ziemi urodzajniej, wyprofilować podłoże uzyskując 2% spadek (spadek należy wykonać w kierunku od budynków sąsiednich), wykonać rowki pod krawężniki. Ustawić obrzeża betonowe. Ułożyć podbudowę z betonu C20/25 gr. 12 cm, a następnie izolację przeciwwilgociową z papy. Wykonać wierzchnią warstwę posadzki betonowej." Warstwa posadzki betonowej jakiej grubości? Obrzeża betonowe jakiej grubości i rozmiarów?

Odpowiedź:

Ad 1. Przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty nie jest obowiązkowe.

Ad 2. Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy wierzchniej posadzki betonowej o grubości ok. 10 cm, oraz zastosowanie obrzeży betonowych o wymiarach w przekroju ok. 12x25 cm.

Powyższe wyjaśnienia nie wpływają na termin składania i otwarcia ofert.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych**

Jarosław Gąsiorek