

	<i>przez organ:</i>		
1.	Urząd Miejski w Rogoźnie	pozytywne bez uwag	-
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
<b>Inne podmioty:</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:</i>	<i>Stanowisko/treść uwagi</i>	<i>Podpis</i>
1.	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Obornikach  Katarzyna Czeszewska	pozytywne z uwagami  Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w/wym. uwag oraz informacji dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy. Niezbędne jest ustalenie szczegółowej lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu za pomocą próbných przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie. Odkryte przewody zabezpieczyć.  Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę albo odpowiednio zgłoszenia robót budowlanych, wymaganego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (art. 28 - 30 ustawy Prawo budowlane). Obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu przed zasypianiem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Stosownie do brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2023 poz. 1752) znaki geodezyjne podlegają ochronie. Ich zniszczenie podlega rygorom karnym wskazanym w art. 48 tej ustawy. Ochronie prawnej podlegają również stałe znaki graniczne (art. 38 ustawy jw. oraz art. 152 KC).	przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono/złożono\*\*\*\*.

\*\*\*\*niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

z up. Starosty Obornickiego

inż. Katarzyna Czeszewska  
SPECJALISTA

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej