

Starostwo Powiatowe w Obornikach
Wydział Geodezji i Nieruchomości

Oborniki, dnia 28 sierpnia 2024r.

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Obornickiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Obornikach
w terminie do 2024-08-28

Znak sprawy: GK.6630.149.2024

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe AS-Renobud Adam Siatkow
64-920 Piła, ul. Spacerowa 10/15

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Rogoźno dz. 1991/1, 1988/22, 1988/24, 1643/3, 1469/13 (ul. Kwarcowa)

Rodzaj i funkcja przewodu: sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Przewodniczący narady koordynacyjnej: z up. STAROSTY inż. Katarzyna Czeszewska
Specjalista ds. bazy danych GESUT

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):
jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	AQUABELLIS Sp. z o.o. Michał Skomurski	pozytywne z uwagami Przedstawioną dokumentację projektową uzgadnia się w zakresie usytuowania istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez AQUABELLIS Sp. z o.o. pod następującymi warunkami i uwagami: 1) Należy zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w trakcie wykonywania robót; 2) W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami wodociągowymi i urządzeniami kanalizacji sanitarnej prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności (zaleca się wykonanie wykopów kontrolnych, w celu rozpoznania umiejscowienia istniejących urządzeń); 3) W wyniku prowadzonego przedsięwzięcia nie może nastąpić wypłylenie, ani zagłębienie istniejących urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w przypadku zmiany niwelety terenu nad istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej przed rozpoczęciem prac powinno być zawarte porozumienie między inwestorem/ wykonawcą, a AQUABELLIS Sp. z o.o.; 4) Rozpoczęcie prac należy zgłosić pisemnie do	przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej