



2019-198926

OW-DL.404.464.2019.4

Wrocław, 2020-01-07

UNI-EKO INŻ. RYSZARD BARANOWSKI
CZARNOWĄSKA 15
46-022 LUBOSZYCE

Dotyczy: Uzgodnienia projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sportowej w Marcinkowicach, gmina Oława.

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Marcinkowicach, gm. Oława informujemy iż na przedmiotowym obszarze jest obecnie realizowana inwestycja przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, polegająca na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia MOP8,4 DN1000, z którym projektowane sieci **krzyżują się**.

Przedmiotowe opracowanie w zakresie skrzyżowań z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN1000 uzgadniamy **pozytywnie, bez uwag**.

Ponadto podczas wykonywania robót budowlanych w celu realizacji projektu rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Skrzyżowanie z gazociągami wysokiego ciśnienia wykonać zgodnie z PE-DY-I02 – Instrukcją w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." z zachowaniem minimalnych odległości pionowych 0,2 m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni rury osłonowej (1,0m w przypadku przewiertu/przecisku);
2. Gdy zachodzi konieczność skrzyżowania z siecią GAZ – SYSTEM S.A. Wykonawca ma obowiązek przekazać do Działu Technicznego we Wrocławiu (50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3) uzupełniony załącznik nr 1, będący zleceniem w/w prac. Do Działu Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A. z dwutygodniowym wyprzedzeniem należy przekazać harmonogram prowadzenia robót związanych z realizacją zadania. W harmonogramie należy zaznaczyć daty rozpoczęcia robót oraz zakończenia poszczególnych ich etapów;
3. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac, przy udziale przedstawicieli Działu Eksploatacji Sieci należy zlokalizować i oznakować trasę gazociągu oraz zasięg strefy eksploatacyjnej w terenie objętym pracami. Należy także dokonać pomiarów specjalistycznych lub odkrywki w celu potwierdzenia rzędnej posadowienia gazociągu DN1000;

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
tel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko