


RZUT PARTERU
1:100

Zasilanie z zestawu złączowo - pomiarowego
5 x N2XCH 25mm² - pod tynkiem do RG



LEGENDA:

- TR 3 - tablica rozdzielcza
- ~ - łączniki oświetlenia
- ~ - gniazdo wtykowe ze stykiem uziem. podwójne
- ~ - gniazdo 3-FAZ/Z 400V
- ~ - gł. szyna połączeń wyrównawczych
- NOG 250W - nawietrzak z grzałką

W1

Oznaczenia:

- ściany istniejące
- ściany i elementy nowoprojektowane
- ściany i elementy do wyburzenia

I II III

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:

Nr. pom.:	Nazwa pomieszczenia:	Pow. m2
1/1	HOL WEJŚCIOWY Pos ceram na kleju /istn/	2,89
1/2	KLATKA SCHODOWA Pos ceram na kleju /istn/	28,19
1/3	SALA WIELOFUNKCYJNA Wykładzina PCW /istn/	54,21
1/4	SALA LEKCYJNA Wykładzina PCW /istn/	54,04
1/5	KOMUNIKACJA Pos ceram na kleju /istn/	5,47

1/6	SALA LEKCYJNA Wykładzina PCW /istn/	43,58
1/7	SALA LEKCYJNA Wykładzina PCW	40,47
1/8	POKÓJ NAUCZYCIELSKI Wykładzina PCW	17,62
1/9	TOALETA Pos ceram na kleju	4,49
Pow ogółem:		250,96m2

RYSUNEK:
RZUT PARTERU instalacje elektryczne

PB przebudowy części budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Brynicy
Inwestor: Gmina Lubniany
46-024 Lubniany, ul. Opolska 104
Adres: 46-024 Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47
dz nr: 552/230 ob. 0010 Brynica

Projektant: mgr inż. Gerard Mainka
Upr.nr.: 275/92/Op,

Sprawdził: inż. Danuta Bobrowska
Upr.nr.: 138/86/Op,

SKALA	DATA:	ETAP:	BRANŻA:	RYS. NR.
1:100	06.2023r	PT	Elektryczna	5/E

Opracowanie chronione jest ustawą z dnia 04.02.1994 r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych"