



- zimna woda PE-RT/PE-RT
  - ciepła woda PE-RT/PE-RT
  - cyrkulacja PE-RT/PE-RT
  - chłodzenie awaryjne INOX
  - instalacja hydrantowa st. oc. TWT2
  - kanalizacja podposadzkowa
  - kanalizacja
  - odpowietrzenie kanalizacji
  - pion wody ziemnej
  - pion wody ciepłej
  - pion cyrkulacji
  - pion hydrantowy
  - pion kanalizacji
- 
- zw40x4 średnica zimnej wody
  - cw40x4 średnica ciepłej wody
  - cyr16x2 średnica cyrkulacji
  - PVC50 średnica kanalizacji
  - pion kanalizacji / średnica
  - pion wodny - średnica
- 
- rurociągi wodne prowadzone pod stropem
  - rurociągi kan. PVC160 prowadzić ze spadkiem min. 1,5%
  - rurociągi kan. odpowietrz. prowadzić ze spadkiem min. 0,2%
  - do każdego przyboru stosować zawory kątowe odciążające
  - wszystkie pionowe kanalizacyjne zakończyć wylukiem dach.
  - wszystkie podejścia wodne pod zi. do węzła śr. 20x2
  - wszystkie podejścia wodne pod natrysk śr. 20x2
  - wszystkie podejścia wodne pod masażer śr. 20x2,5
  - podejścia wodne pod pozostałe przybory śr. 16x2
  - kompensacje i punkty stałe wykonywać wg wytycznych prod.rur
  - rurociągi przechodzące przez przegrody pożarowe prowadzić w przedziałach pożarowych wykonanych w odpowiedniej klasie
  - kanalizację nawiazac do istniejącego przykanału po wyk. odkrywek

**CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI**  
 tel/fax. /22/ 885 60 72  
 02-929 Warszawa ul. Jędrzejowska 4  
 e-mail pracownia@cs-architekci.pl

**Temat:** Przebudowa Budynku Głównego Szpitala w zakresie pomieszczeń na potrzeby zespołu Diagnostyki Obrazowej wraz z zapleczem socjalnym i zagospodarowaniem terenu w Budynku Głównym Szpitala Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "Stoczer" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, na części działek ew. nr 33/8, 33/9, 33/13, 33/14, 33/28, obręb 03-10, gmina m. Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński

**Investor:** Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stoczer" Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05-510 Konstancin-Jeziorna

**Główny Projektant:** mgr inż. arch. Andrzej Detka upr. bud. MAZ/0508/PODS/05 (zgodnie z budowlaną w szczególności sanitarną) do projektowania bez ograniczeń

**Zespół projektowy:**

**Sprawdzający:** mgr inż. arch. Grzegorz Więtska upr. bud. Wa-219/02 (zgodnie z budowlaną w szczególności sanitarną) do projektowania bez ograniczeń 04.01.2021

**Brand:** sanitarna

**Nazwa rys.:** INSTALACJA WODKAN I HYDRANTOWA. RZUT PIWNICY.

**Data:** **Faza:** **Nr rys.:** **PW.S.07**

04.01.2021 PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:50

TEN RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY I ROZPOWISZCZANY BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCIELA. THIS DRAWING BELONGS TO CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI AND MUST BE NEITHER COPIED NOR DISTRIBUTED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.

**UWAGA!**  
 Podejścia wody wymagają przebudowy na odcinku ok.30m do pomieszczeń z przyłączami wody zw na DN80, cw na dn65, cyr na dn40

Powierzchnia przeznaczona do remontu

ZAKRES OPRACOWANIA