



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn. 24.09.2020 r.

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach zwanych dalej zamówieniami w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Dostawa wodomierzy nowych”.

Nr sprawy: KML-37/2020

Działając zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu obowiązującego w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. w Kielcach informuje, iż zmianie ulega treść SIWZ, w poniższym zakresie:

I. Rozdz. III pkt.1 SIWZ

- Część I pkt. 4 –

Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **zastąpienie liczby „160”** liczbą **„100”** w związku z czym treść zapisu w pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Wodomierz ultradźwiękowy kołnierzowy, DN100 Q3=100 m³/h do wody zimnej L=360 mm, klasa wg MID min. R**100** w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68

Ilość – 9 szt.

- Część II pkt. 1 –

Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **dodanie wyrażenia „min.”** w związku z czym treść zapisu w pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wodomierz DN50 kołnierzowy do wody zimnej L=200 klasa wg MID **min.** R315 liczydło w pełni hermetyczne wg IP68

Ilość – 15 szt.

- Część IV pkt. 1-3 –

Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **zastąpienie liczby „160”** liczbą **„125”** w związku z czym treść zapisu w pkt. 1-3 otrzymują brzmienie:

1. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 25 klasa wg MID min. R125 Q3=6,3 m³/h, długości 260 mm

Ilość – 100 szt.

2. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 32 klasa wg MID min. R125 Q3=10 m³/h, długości 260 mm

Ilość – 100 szt.

3. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 40 klasa wg MID min. R125 Q3=16 m³/h, długości 300 mm

Ilość – 70 szt.

II. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pkt.1.:

- CZEŚĆ I tabela L.p. 4. :

Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **zastąpienie liczby „160”** liczbą „100” w związku z czym treść zapisu w pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Wodomierz ultradźwiękowy kołnierzowy, DN100 Q3=100 m³/h do wody zimnej L=360 mm, klasa wg MID min. **R100** w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68

Ilość – 9 szt.

- CZEŚĆ II tabela L.p. 1. :

Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **dodanie wyrażenia „min.”** w związku z czym treść zapisu w pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wodomierz DN50 kołnierzowy do wody zimnej L=200 klasa wg MID **min.** R315 liczydło w pełni hermetyczne wg IP68

Ilość – 15 szt.

- CZEŚĆ IV tabela L.p. 1-3. :

Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **zastąpienie liczby „160”** liczbą „125” w związku z czym treść zapisu w pkt. 1-3 otrzymują brzmienie:

1. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 25 klasa wg MID min. R125 Q3=6,3 m³/h, długości 260 mm

Ilość – 100 szt.

2. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 32 klasa wg MID min. R125 Q3=10 m³/h, długości 260 mm

Ilość – 100 szt.

3. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 40 klasa wg MID min. R125 Q3=16 m³/h, długości 300 mm

Ilość – 70 szt.

III. Formularzu cen jednostkowych stanowiącego

- Załącznik nr 2a do SIWZ Część I Lp 4.

Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **zastąpienie liczby „160”** liczbą „100” w związku z czym treść zapisu w pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Wodomierz ultradźwiękowy kołnierzowy, DN100 Q3=100 m³/h do wody zimnej L=360 mm, klasa wg MID min. **R100** w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68

Ilość – 9 szt.

- Załącznik nr 2b do SIWZ Część II Lp 1.

Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **dodanie wyrażenia „min.”** w związku z czym treść zapisu w pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wodomierz DN50 kołnierzowy do wody zimnej L=200 klasa wg MID **min.** R315 liczydło w pełni hermetyczne wg IP68

Ilość – 15 szt.

- Załącznik nr 2d do SIWZ Część II Lp 1-3.

Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **zastąpienie liczby „160”** liczbą **„125”** w związku z czym treść zapisu w pkt. 1-3 otrzymują brzmienie:

1. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 25 klasa wg MID min. R125 Q3=6,3 m³/h, długości 260 mm

Ilość – 100 szt.

2. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 32 klasa wg MID min. R125 Q3=10 m³/h, długości 260 mm

Ilość – 100 szt.

3. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 40 klasa wg MID min. R125 Q3=16 m³/h, długości 300 mm

Ilość – 70 szt.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.wod-kiel.com.pl oraz pod adresem <https://platformazakupowa.pl> zostanie zamieszczony nowy Załącznik nr 2a,2b,2d do SIWZ.

W pozostałym zakresie SIWZ i załączniki do niej załączone pozostają bez zmian.

W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ przez Zamawiającego termin składania ofert ulega zmianie:

Termin składania ofert upływa w dniu **02.10.2020 r. o godzinie 8:00.**

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska