Szczegół posadowienia przewodu kamionkowego ø200 40kN/m
na ławie betowej (beton B15) na odcinku S7–S29



Szczegół posadowienia przewodu kamionkowego ø200 40kN/m
na ławie betowej (beton B15) na odcinku T–S7



PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ (Rysunek)			
SIECI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (Branża)			
Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o. 87–100 Toruń, ul. Rybaki 31/35 (Inwestor)			
Sieci wody i kanalizacji sanitarnej dla OM Rudak "C" w Toruniu (Temat)			
Projektant	mgr inż. Piotr Banek uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności: sieci i instalacje sanitarne upr. nr KUP/0058/POOS/04		
Sprawdzający	mgr inż. Gerard Pobłocki uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności: sieci i instalacje sanitarne upr. nr GP.I.7342/202/TO/94		
SANITARNA PRACOWNIA PROJEKTOWA GERARD POBŁOCKI 87–100 Toruń ul. Włocławska 287 tel. 0-56 654-61-47 e-mail sopp@torun.man.pl (Jednostka Projektowa)	10.01.2011r. (Data)		1:100/500 (Skala)
	sanitarna (Branża)	projekt bud.–wyk. (Faza)	17/36 (Nr rysunku)