

LEGENDA: część odgromowa

- drut stalowy ocynkowany FeZn ø 8 mm
- R<10Ω ZK-5 — zacisk kontrolny
- otok bednarka FeZn 25x4 – uziom fundamentowy
- iglica odgromowa (1m)

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażeń:
szybkie wyłączenie zasilania
z zastosowaniem wyłącznika
różnicowo-prądowego

E.07 NR RYSUNKU:	**1:100** SKALA:	**10.2020** DATA:	**Gmina Kcynia** **ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia** INWESTOR:
	PB+PW STADIUM:	**Instal. elektr.** BRANŻA:	**Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3** **obręb 0001 Kcynia, Kcynia** ADRES:
RZUT DACHU **INSTALACJA ODGROMOWA** TREŚĆ RYSUNKU:			PODPIS: **mgr inż. Piotr Łoś** upr. KUP/0138/POOE/14 w spec. instalacyjnej SPRAWDZIŁ:
			PODPIS: **mgr inż. Leszek Sobala** upr. KUP/0070/POOE/11 w spec. instalacyjnej PROJEKTOWAŁ:

Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych. PROJEKT: