



Lipno 10.05.2023 r.

PUK.341-06TP/2023

Dotyczy postępowania: Dostawy elementów węzłów ciepłowniczych

Uszczegółowienie Specyfikacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu:

Pytanie 1:

Proszę o informację, gdzie będzie montaż zaworu różnicy ciśnień AVP DN 15 PN25 - na zasilaniu, czy powrocie? Oraz jak ma być zakończony - gwintem czy kołnierzem?

Proszę również o doprecyzowanie:

Czujnik temperatury zanurzeniowy - ESMU 200 (stal nierdzewna) występuje wyłącznie w rozmiarze 100 i 250 - który ma zostać zaofertowany?

Proszę o doprecyzowanie:

Zawór podmieszania pompowego - HRE DN32 kvs= 18 m³/h - ilu drogowy ma zostać zaofertowany? HRE 3, HRE 4?

Odpowiedź 1:

- zawór różnicy ciśnień AVP DN 15 PN25 - na powrocie, zakończony gwintem i dostarczony wraz z końcówkami do spawania.

- czujnik temperatury zanurzeniowy - ESMU 250.

- zawór podmieszania pompowego – HRE3 DN32 kvs= 18 m³/h.

Pytanie 2:

Dzień dobry,

Proszę o wyjaśnienie dot. specyfikacji nr 2, poz. 4 oraz nr 5, poz. 5 - jakie zaoferować wykonanie regulatora różnicy ciśnień - "na zasilaniu" czy "na powrocie" ?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z odpowiedzią nr 1 – na powrocie.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert zostaje niezmienną.