

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na **Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 w m. Kaczin.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:** Dotyczy D.04.07.01, pkt 2.3, D.05.03.05b, pkt 2.4. Dlaczego specyfikacja techniczna ogranicza stosowanie dodatku granulatu asfaltowego do ilości nie większej niż 15%? W tym samym punkcie znajduje się informacja, że granulaty asfaltowe należy stosować zgodnie z zapisami dokumentu WT2-2014, a ten dopuszcza granulaty do mieszanek na dolne warstwy KR1-7 w ilości do 20% „metodą na zimno”. Granulaty asfaltowe przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a wskazanych w SST? Te właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości nawierzchni i długości okresu eksploatacji.

**Odpowiedź:** Pomimo dopuszczenia przez WT2 -2014 stosowania granulatu asfaltowego w ilości 20% Zamawiający zakłada i dopuszcza użycie granulatu w ilości max do 15%.

**Pytanie 2:** W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę ścieralną. W przedmiarze robót wskazano mieszankę SMA8, natomiast zgodnie z pozostałą częścią dokumentacji (opis techniczny, przekroje, SST) należy wbudować SMA 11. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:** Zamawiający poprawił i ujednolicił w przedmiarze i TER rodzaj zastosowanej mieszanki SMA na SMA 11S gr.4cm

**Pytanie 3:** Prosimy o poprawienie nazwy jednostki pozycji kosztorysowej nr 52.

**Odpowiedź:** Zamawiający poprawił jednostkę w TER w pozycji 52

Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar i TER oraz informuje, że **zmienia termin składania ofert** na 01.06.2023r., godz. 12:00. W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje się pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują treść:

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia 30.06.2023 r. włącznie.

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy [platformazakupowa.pl/pn/wzdw](http://platformazakupowa.pl/pn/wzdw) zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, do 01.06.2023 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego.

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert 01.06.2023 r, o godzinie 12.05 czasu lokalnego.

Roman Swiergiel  
Z-ca Dyrektora