



Gorzów Wlkp., 4 czerwca 2021 r.

BZP.271.16.2021.BD

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego pn. „**Przebudowa ulicy Spichrzowej – III etap**”

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna jako równoważne dla systemu rur i studni GRP zastosowanie w zakresie średnic DN300-DN400, systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi, produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie sytemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału w zakresie systemu rur i studni dla kanalizacji deszczowej o ile proponowany materiał będzie posiadał tożsame lub wyższe parametry co materiał przyjęty w projekcie.

Ponadto, w celu uszczegółowienia treści opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza następujące uzupełnienia:

1. W TER (branży drogowej) w pozycji nr 700 dot. nasadzeń zmienia się w rubryce "jednostka" zapis z kpl na szt, w rubryce „nakłady” zmienia się zapis z 1 na 40. Ponadto wprowadza się nowa pozycję w powyższej TER pod nr 701 dotyczącą nasadzeń krzewów. W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy w części opisowej projektu w punkcie 23 (tekst zmian zaznaczono kolorem niebieskim) oraz załączone zostają plansze z propozycją nasadzeń (rys. 13 D12.1 i D12.2) i wytyczne dot. zieleni.
2. W części opisowej projektu w punkcie 21 (tekst zaznaczono kolorem niebieskim) zamieszczono zapisy dot. regulacji studzienek, natomiast w TER (branża drogowa) zostały zamieszczone dodatkowo odpowiednie pozycje.
3. Załączono plan sytuacyjny z zakresem robót wykonywanych w zakresie PWiK.
4. Utworzono arkusz nr 9 w pliku TER o nazwie „A9.oświetlenie szafka ośw.”

Treść odpowiedzi i uzupełnień jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert. Termin składania ofert upłynie 10.06.2021 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2021 r., o godz. 10:15.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.07.2021 r.