

Dopiewo, dnia 08.04.2022r.

ROA.271.7.2022


Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Skórzewo – budowa ul. Przedwiośnie”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp po Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które zostało złożone do treści SWZ oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 Pzp, dokonuje modyfikacji SWZ i zmienia termin składania ofert.

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę technologii wykonania progów zwalniających z montażu progów zwalniających LP650 na progi zwalniające z betonowej kostki typu BEHATON grubości 8 cm koloru czerwonego. Próg wyniesiony zostanie na 10 cm ponad powierzchnię jezdni. Wyniesienie za pomocą skosu 1:10."

Odpowiedź: Zamawiający zmienia technologię wykonania progów zwalniających z progów typu LP650 na próg zwalniający z betonowej kostki typu BEHATON grubości 8 cm koloru czerwonego. Rozwiązanie takie geometrycznie musi odpowiadać wymogom progów U-16c (zgodnie z OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Warszawa, dnia 26 listopada 2019 r.).




Rys. 8.1.3. Liniowy próg zwalniający płytowy U-16c o ograniczonej prędkości przejazdu 25–30 km/h

Konstrukcja dodatkowego wyniesienia (ponad górną warstwę podbudowy niwelety zasadniczej):

- kostka betonowa czerwona dwuteowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.

W przekroju poprzecznym próg nie może zakłócić odpływowi wód opadowych.



Rys. 8.1.5. Kształt i wymiary progu zwalniającego o zmniejszonej szerokości w poprzecznym przekroju jezdni

Biorąc pod uwagę, powyższą zmianę, Zamawiający zmienia SWZ w następującym zakresie:

- termin składania ofert do 20.04.2022r. do godz. 11:00,
- termin otwarcia ofert do 20.04.2022r. godz. 11:30,
- termin związania ofertą do dnia 19.05.2022r.

oraz w przedmiotowym zakresie zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.

Wójt Gminy Dopiewo
dr Paweł Przepióra