

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu<sup>®</sup></b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag_elblag</a><a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl</a>/e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/10/2021</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na budowę rampy transportowej do rozładunku towarów w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu</p>		

Elbląg, dnia 13.05.2021r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na budowę rampy transportowej do rozładunku towarów w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Nr sprawy ZP/10/2021,

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

**Pytanie 1**

Proszę o uzupełnienie STWiOR o określenie wymagań technicznych dla dostawy n/w urządzeń:

- 1) Poz. przedmiaru nr 44 - Dostawa wózka transportowego z napędem elektrycznym i unoszoną platformą szt.2

**Odpowiedź:**

Zamawiający rozszerza opis pozycji przedmiarowych o parametry techniczne wózków:

Poz.nr 44 przedmiaru otrzymuje opis:

„Dostawa wózka transportowego z napędem elektrycznym jazdy i unoszoną platformą. Platforma o wymiarach 1000x700mm (z tolerancją 40mm) podnoszona za pomocą pompy nożnej; maksymalna wysokość podnoszenia platformy do min. 840mm. Opuszczanie płynne dzięki zaworowi sterowanemu dźwignią ręczną. Udźwig min. 600kg  
Napęd wózka:

- napięcie zasilania 24V
- moc silnika 270W
- bateria żelowa 18Ah/12V x 2
- prostownik 12/24V20A
- max. prędkość jazdy 4 km/h

- 2) Poz. przedmiaru nr 45 - Dostawa wózka transportowego platformowego z burtami siatkowymi o wys. min 520mm; boczne burty łatwo demontowalne”,

**Odpowiedź:**

Zamawiający rozszerza opis pozycji przedmiarowych o parametry techniczne:

Poz.nr 45 przedmiaru otrzymuje opis:

Dostawa wózka transportowego platformowego z burtami siatkowymi, na kołach pneumatycznych. Burty siatkowe wysokości min. 520mm, boczne burty łatwo demontowalne. Wszystkie elementy stalowe malowane lakierami proszkowymi. Podłoga wykonana z materiału wodoodpornego i antypoślizgowego. Koła pneumatyczne na łożyskach wałeczkowych. Wymiary platformy 1250x750mm (z tolerancją 40mm). Udźwig min. 400kg.

Dyrektor  
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu  
(-)  
lek. Mirosław Gorbaczewski