

Rzut połaci dachu

Skala 1: 100

	LEGENDA
	Drut odgromowy FeZn fi 8mm
	Złącze krzyżowe
ZP	Zacisk probierczy w skrzynce probierczej w ziemi

Nr zlec. 15/2018 | Nr rys. E04 | Skala 1: 50

Nazwa obiektu: Sala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnym

Adres obiektu:

Inwestor: Powiat Nowotomyski, Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33

Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Elektryczna Projektant	mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Samulycz	WKP/0131/POOE/06	
Elektryczna Sprawdzający	mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Samulycz	45/80/Pw	

Nazwa rysunku: Instalacja odgromowa

Branża: Elektryczna

Data: II 2018