

Uwaga
1. Układ nawiewny powietrza do wszystkich pomieszczeń laboratorium ma gwarantować że powietrze nawiewane nie będzie zawierało drobnoustrojów pochodzących z powietrza wywiewanego z pracowni prątka gruźlicy.
2. Wyposażenie centrali ma zapewnić eliminację wywiewu drobnoustrojów z pracowni prątka gruźlicy do otoczenia zewnętrznego.

Rewizja 0

PROJEKTANT: ARCHI KS
Usługi Projektowe i Doradztwo Budowlane
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

INWESTYCJA: **PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE**

dz. nr. 820/48, ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Drag	DYPLOMOWANY PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	BRANŻA: PROJEKT	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Ważny	DYPLOMOWANY PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	NUMER UPR. PODST.	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Daniel Madejski		NUMER UPR.	
SKALA: 1:100	DATA OPRACOWANIA: 06.2024	SKALA: 1:100	DATA: 06.2024
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT WENTYLACJI MECHANICZNEJ			

NUMER RYS.: S WM-03
ID SYSTEMU:

arkusz: 297x1200mm