



UWAGA! Stelaż należy zakotwić w attyce za pomocą lin stalowych o gr. 16mm i śrub z kotwami mechanicznymi M16 z uchem. Długość kotwienia min. 200mm, zakotwienie może być w trzecim bądź niższym wątku cegły licząc od góry.

Żaluzje fasadowe montować do słupków o przekroju 8,0 x 14,0cm ze stali ocynkowanej. Słupki te są przedłużeniem podkonstrukcji centrali dachowych.

UWAGA! Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne oraz podkonstrukcja pod żaluzje dachowe stanowią jeden element, należy je wykonać jako wspólny stelaż

■ - Słupki systemowe o przekroju 8,0x14,0cm ze stali ocynkowanej

PROJEKTANT:					
					
INWESTOR: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice					
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE dz. nr. 826/48, ul. Dworcowa 31 44-145 Pilchowice					
PROJEKTANT:	OPRACOWANIE:	OPRACOWANIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO W SPECJALNOŚCI ARCHITECTURALNEJ:	NR:	DATA:	PODPIS:
Krzysztof Stetkiewicz	Sebastian Hubert		034/2003	09.2024	
OPRACOWAŁ:	NR PROJEKTU:	BRANŻA:	NR:	REW:	
SKALA:	FORMAT:	STADIUM:	KREŚLIŁ:	DATA:	NR STRONY:
1:50	A2	PW	SH	09.2024	
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut dachu					A A-03 0