

Zestawienie zapotrzebowania mediów dla ogrzewania i chłodzenia
Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Ilość	Energia elektryczna jedn.	Energia elektryczna jedn.	Energia elektryczna	Energia elektryczna	Napięcie / ilość faz
-	-	-	szt.	kW	kW	kW	kW	V / -
-	-	-	-	L	Z	L	Z	-
	STACJA JONIZUJĄCA	0	1	0,7	0,7	0,7	0,7	230/1f
	POMPA CYRKULACYJNA	0	1	0,05	0,05	0,05	0,05	230/1f
	DEMINERALIZATOR	0	1	0,7	0,7	0,7	0,7	230/1f
Razem				Razem	Razem	1	1	

UWAGI:

- 1, 0, 1 - kolejna kondygnacja

P - pomieszczenia wewnątrz

D - dach

Z - okres zimowy

L - okres letni

ZW - na zewnątrz budynku

- zestawienie nie obejmuje mocy potrzebnych do instalacji niskoprądowych, tj. sterowania siłownikami zaworów, przepustnicami, itp...

- wykazane moce dotyczą warunków roboczych, należy przewidzieć odpowiednio większą moc rozruchową