


Poniższy rysunek przedstawia w sposób schematyczny pocztę pneumatyczną.

Pocztą MUSI zostać wykonana w oparciu o rozwiązania systemowe przewidziane przez dostawcę systemu i musi uwzględniać m.in. poniższe czynniki:

- przebieg poczty w gruncie dostosować do różnicy poziomów budynków i terenu przyległego
- ułożenie rurociągu w terenie należy wykonać na głębokości zgodnej z wytycznymi producenta poczty przy uwzględnieniu przebiegu: w nieocieplonej części piwnicy, w gruncie (pod chodnikiem), w starym kanale technologicznym (który również będzie służył do prowadzenia innych sieci w kierunku laboratorium)
- w razie potrzeby uwzględniać zabezpieczenie przed wykraplaniem wilgoci i w razie potrzeby ewentualny sposób odwodnienia rurociągu
- projektowany przebieg rurociągu przecinają prostopadłe sieci: tlenu medycznego do budynku szpitala i teletechniki ze światłowodem od budynku szpitala w kierunku serwerowni. Wymagane wykonanie przekopów kontrolnych.
- należy przewidzieć zasilane elektryczne dla stacji nadawczej z rozdzielni w piwnicy budynku (ok. 20m)
- dodatkowe uwagi na rysunku "PZT-01 Projekt Zagospodarowania Terenu" dla poczty pneumatycznej
- z przewidywanym przebiegiem rurociągu w terenie należy zapoznać się podczas wizji lokalnej.



LEGENDA

rurociąg poczty pneumatycznej prowadzony w gruncie

rurociąg poczty pneumatycznej prowadzony w kanale technologicznym

rurociąg poczty pneumatycznej prowadzony pod posadzką budynku

UWAGA!!! rurociągi prowadzone pod poziomem posadzki, w gruncie oraz w kanale technologicznym należy ocieplić

PROJEKTANT:		<div>Archiks</div> <div><small>Krzysztof Stetkiewicz Osiedle ul. CHEMIKÓW 1B406 518 948 155, http://archika.com biuro@archika.com</small></div>	
INWESTOR: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice			
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE dz. nr. 826/48, ul. Dworcowa 31 44-145 Pilchowice			
PROJEKTANT: Krzysztof Stetkiewicz		UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. ARCH. NR: 034/2003	PODPIS:
OPRACOWAŁ: Sebastian Hubert		NR PROJEKTU:	BRANŻA: NR: REW.
SKALA: 1:100	FORMAT: A3	STADIUM: PW	KREŚLIŁ: SH
TYTUŁ RYSUNKU: Rozwinięcie poczty pneumatycznej		DATA: 09 2024	
		NR STRONY: A P-06 0	