



UWM.DZP.243.578.2024
Postępowanie nr: 125/2024/TP-1/DZP

Olsztyn 11 kwiecień 2024 r.

***Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 125/2024/TP-1/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Wykonanie modernizacji ogrodzenia boiska pomiędzy kompleksem nr 251 (teren byłej Jednostki Wojskowej) a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Jak głęboko ma zostać posadowiony fundament pod ogrodzenie? Proszę też sprecyzować klasę betonu, ilość zbrojenia na [mb], oraz rodzaj izolacji przeciwwodnej.

Odpowiedź:

Zgodnie ze strefą przemarzania głębokość 1,0 m. Beton minimum C16/20, izolacja z papy przed mowaniem klinkieru. Cegła pełna.

Pytanie nr 2:

Czy zakres robót obejmuje rozbiórkę i utylizację obecnego ogrodzenia?

Odpowiedź:

Zakres obejmuje utylizację i rozbiórkę obecnego ogrodzenia. Na czas budowy ogrodzenia należy zabezpieczyć teren siatką. Niedopuszczalne jest pozostawienie w trakcie robót niezabezpieczonego terenu.

Pytanie nr 3:

Czy zakres robót obejmuje wymianę lub inną formę zagospodarowania istniejącej bramy wjazdowej na teren jednostki?

Odpowiedź:

W miejscu bramy robimy ogrodzenie zgodne z rysunkami.

Pytanie nr 4:

Jak należy postępować z drzewami występującymi w kolizji z ogrodzeniem oraz korzeniami przecinającymi ich fundament?

Odpowiedź:

Kolizja z drzewami. Należy przesunąć ogrodzenie wchodząc w głąb działki Zamawiającego.

Pytanie nr 5:

Czy obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy?



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Odpowiedź:

Tak. Po stronie Wykonawcy jest obsługa geodezyjna.

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec
(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:
Dorota Borkowska
Tel. (89) 523-34-72
e-mail: dorota.borkowska@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl