

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie.
2. Zainstalowane urządzenia:
 - 1) system sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu – ATS MASTER GE Security Polska sp. z o. o. (obecnie Carrier Fire & Security Polska Sp.z o.o).
 - 2) system telewizji dozorowej IP – z rejestracją audio – ATS MASTER GE Security Polska sp. z o. o. (obecnie Carrier Fire & Security Polska Sp.z o.o), rejestratory Truvision, kamery: Truvision, HIKVISION.
3. Czynności wchodzące w zakres przeglądu:
 - 1) sprawdzenie wszystkich podłączeń przewodów : czy nie ma oznak uszkodzeń i czy są dobrze dokręcone;
 - 2) sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemów (czujek, kontaktronów, przycisków, zamków);
 - 3) sprawdzenie poprawności działania wszystkich kamer i mikrofonów; kontrola ich mocowania i ustawienia, kontrola kątów widzenia, ostrości, jakości uzyskiwanego obrazu oraz ewentualna korekcja i regulacja
 - 4) kontrola poprawności reakcji na sygnały z czujek i czujników oraz kontrola poprawności wskazań i komunikacji na terminalach komputerowych (wizualizacji);
 - 5) sprawdzenie stanu akumulatorów;
 - 6) sprawdzenie i diagnozę komunikatów uszkodzeń,
 - 7) aktualizacja (update) systemu operacyjnego Windows terminala do obsługi systemu.
4. Wymagania Zamawiającego
 - 1) Personel wykonujący prace przy urządzeniach i instalacjach systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemu kontroli dostępu (KD) posiadać będzie pisemne upoważnienie (autoryzację) dystrybutora (producenta) danego urządzenia/systemu. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga pisemnych autoryzacji dystrybutora (producenta) w zakresie konserwacji przynajmniej następujących urządzeń bądź systemów:
 - a) system sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu ATS MASTER GE Security Polska sp. z o. o. (obecnie Carrier Fire & Security Polska Sp.z o.o),

b) system telewizji dozorowej IP ATS MASTER GE Security Polska sp. z o. o.
(obecnie Carrier Fire & Security Polska Sp.z o.o),

- 2) Personel wykonujący przegląd jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
- 3) Po przeglądzie należy sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych czynności. Będzie ono stanowiło jednocześnie protokół odbioru. Sprawozdanie musi zawierać potwierdzenie wykonania wszystkich czynności, oddzielnie dla każdej z wykonanej czynności (tzw. listing). Lista kontrolna może być sporządzona w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i pdf.) Wszystkie nieprawidłowości należy ująć i opisać w sprawozdaniu. Należy również wskazać zalecenia dotyczące usunięcia wykrytych usterek i nieprawidłowości.

5. Inne

- 1) Prace w Serwerowniach i Archiwach mogą być prowadzone tylko w czasie pracy Sądu tj. w godzinach 8:00 do 16:00.
- 2) Systemy SWWiN z SKD i CCTV IP są zarządzane przez oprogramowanie ADVISOR MASTER (ATS8600).

Opracował Dariusz Florek