

PROTOKÓŁ GN-III.6630.604.2021

narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Zaganańsk obr.Zaganańsk dz.998/2,998/9,998/10.
Charakterystyka : uzgodnienie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją
Charakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej
Charakterystyka : uzgodnienie instalacji zewnetrznej gazowej
Charakterystyka : uzgodnienie instalacji zewnetrznej elektrycznej
Charakterystyka : uzgodnienie sieci telefonicznej

Wnioskodawca: ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
ZARZYCKI GRZEGORZ

Adres :

25-020 KIELCE
CHĘCIŃSKA 25/20

Na zlecenie GN-III.6630.604.2021 z dnia: 2021-06-15 znak:
Data Narady : 2021-06-16

Lp.	Institucja	Podpis przedstawiciela
1.	PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny	Uzgodniono drogą elektroniczną z uwagą
2.	Orange Polska S.A.	Przesłano drogą elektroniczną uwag brak
3.	PSG Sp. z o.o. oddz. gazowniczy Kielce	Przesłano drogą elektroniczną uwag brak
4.	WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z o.o.	Uzgodniono drogą elektroniczną bez uwag

Uwagi i zlecenia:

Ad.1 w przypadku konieczności wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych należy w RE Kielce złożyć stosowny wniosek z min. 14 dniowym wyprzedzeniem. W miejscach skrzyżowań, zbliżeń sieci elektroenergetycznej z planowaną inwestycją należy kabie energetyczne zabezpieczyć rurą dwudzielną a prace w pobliżu urządzeń energetycznych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz normatywnych odległości. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych należy wystąpić z wnioskiem „o określenie warunków usunięcia kolizji z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi PGE Dystrybucja S.A.” do RE Kielce.

Podpis osoby upoważnionej przez organ:

Data:

Z up. STAROSTY
STARSZY INSPEKTOR
Dorota Kozłowska

2021-06-16

ODPIS