

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE.

Linia elektroenergetyczna kablowe nN 0,4kV – Augustów ul. Stawy

Tabela 1

Lp.	Opis materiałów	5 x LK-nN YAKY 4x120 mm2	LK-nN YAKY 4x120 mm2 (kolizja b)	LK-nN YAKY 4x120 mm2 (kolizja c)	LK-nN YAKY 4x120 mm2 (kolizja e)	Σ	j.m.
		ST 5-1549					
1.	Linia kablowa YAKY 4x120 mm2	-	-	11	11	22	m
2.	Linia kablowa 5 x YAKY 4x120 mm2	15	-	-	-	15	m
3.	Linia kablowa YAKXS 4x120 mm2	15	-	-	-	15	m
4.	Kabel YAKY 4x120 mm2	95	-	15	15	125	m
5.	Kabel YAKXS 4x120 mm2	19	-	-	-	19	m
6.	Piasek	-	-	-	-	0	m
7.	Folia kablowa (niebieska)	15	1	11	11	38	m
8.	Rura osłonowa DVK-110	-	-	-	-	0	m
9.	Rura osłonowa SRS-110	90	1	11	11	113	m
10.	Dławnica czopowa EK 186/110	12	2	2	2	18	m
11.	Palczatka termokurczliwa AK4 35-150	-	-	-	-	0	szt.
12.	Tabliczka identyfikacyjna – kablowa	12	1	2	2	17	szt.
13.	Opaska kablowa CT 200-3,6	24	2	4	4	34	szt.
14.	Rura osłonowa SV-110 / dł. 3 m	-	-	-	-	0	szt.
15.	Taśma stalowa COT 37	-	-	-	-	0	m
16.	Klamerka COT 36 – do taśmy	-	-	-	-	0	szt.
17.	Zaciski SICAME TTD 151 F	-	-	-	-	0	szt.
18.	Uchwyt dystansowy SO 79,6	-	-	-	-	0	szt.
19.	Mufa przelotowa JLP-CX4-120	12	1	2	2	17	kpl.
20.	Ogranicznik przepięć ASA-A 500-10	-	-	-	-	0	szt.
21.	Bednarka FeZn 25x4 mm 110 01	-	-	-	-	0	m
22.	Uziom pomiedziowany Φ17,2/1,5m (100 22)	-	-	-	-	0	szt.
23.	Złączka do uziomów Φ17,2 (104 03)	-	-	-	-	0	szt.
24.	Głowica do uziomów Φ17,2 (108 03)	-	-	-	-	0	szt.
25.	Grot do uziomów Φ17,2 (106 03)	-	-	-	-	0	szt.
26.	Uchwyt krzyżowy-płaski (103 23)	-	-	-	-	0	szt.
27.	Śruba kompletna M10x30	-	-	-	-	0	kpl.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU.

Linia elektroenergetyczna kablowe nN 0,4kV – Augustów ul. Stawy

Tabela 2

Lp.	Opis materiałów	ilość	j.m.
---	Linie Kablowe		---
1.	YAKY 4x120mm2	80	m