

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum  
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej  
00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4  
NIP 5260001312 REGON: 000860582

Warszawa, dnia 27.10.2023 r.



Sygn. ZN.26.1.13.2023

Do wszystkich zainteresowanych zamówieniem pn. Dostawa i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych central wentylacyjnych

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

Proszę o informację jaka jest ilość powietrza zewnętrznego doprowadzana do istniejącego układu wentylacji?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do istniejącego układu wentylacji dostarczana ilość powietrza to  $V=2045\text{m}^3/\text{h}$

Pytanie 2

Firma PZN Sp. z o.o. odbyła wizję lokalną do pierwszego zapytania. Czy przystępując ponownie do postępowania musimy odbyć wizję?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jest to nowe postępowanie i obecność na wizji lokalnej jest wymagana.

*/-/ Jarosław Wójtowicz  
I Zastępca Dyrektora  
Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum  
ds. Zarządzania*