

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI CT			
Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Rury stalowe do instalacji ogrzewczych			
Rura stalowa	DN 20	40	m
Thermaflex - otuliny NRO			
Otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 28 mm	25 mm	40	m
IMI TA – Równoważenie i regulacja			
Odpowietrzniki automatyczne		4	szt.
Globo H – zawór odcinający z brązu	20	3	szt.
STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany	15	1	szt.

Tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów.

Przed zamówieniem sprawdzić możliwość montażu na budowie. Wszystkie przewody domierzyć na budowie.

Przewody i urządzenia montować za pomocą typowych elementów.

Ilość kształtek wg obmiaru Wykonawcy.

Wykonawca wycenia wszelkie niezbędne siły i środki do realizacji instalacji.