

ZAKRES OPRACOWANIA

- SCHODY ZEWN:  
3x15x35m  
- wycieraczka

Zaplecze pod sch.  
0.7  
A: 4,00 m<sup>2</sup>

Sala  
0.6  
A: 46,42 m<sup>2</sup>

Sala z zapleczem  
0.5  
A: 51,36 m<sup>2</sup>

Hol  
0.1  
A: 20,04 m<sup>2</sup>

POZIOM  
POSADZKI 0,0 -  
DOPASOWAĆ  
DO 0,0 CZĘŚCI  
ISTNIEJĄCEJ  
(+82,49mnpm)

WC  
0.8  
A: 1,40 m<sup>2</sup>

WC  
0.4  
A: 1,33 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

WC  
0.2  
A: 0,80 m<sup>2</sup>

K.6 +24 °C  
Φwym: 754W

K.5 +24 °C  
Φwym: 993W

K.7 +16 °C  
Φwym: 167W

K.2 +20 °C  
Φwym: 412W

K.1 +16 °C  
Φwym: 1165W

E30 => F65%

LEGENDA:

- INST. C.O. ZASILANIE W POSADZCE
- INST. C.O. POWRÓT W POSADZCE
- INST. C.O. ZASILANIE POD STROPEM
- INST. C.O. POWRÓT POD STROPEM
- GRZEJNIK DRABINKOWY
- GRZEJNIK PŁYTOWY

PROJEKT	PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT UL. SOŁEJENIEGO 113, 60-304 POZNAŃ, TEL. +48 603 674 251 E-MAIL: BIURO@WRZESZCZARCHITEKCI.PL			FAZA	PB
INWESTOR	Collegium Da Vinci, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznań				
OBIEKT	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej daVinci wraz z rozbiórką części budynku, w Poznaniu przy ul.Golecińskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr.Golecin			DATA	03.2022
TEMAT OPRACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	SKALA	1:100
OPIS	INSTALACJA OGRZEWcza RZUT PARTERU				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Spychalski, nr upr. WKP/0211/PWOS/15				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Joanna Małecka, nr upr. WKP/0211/PWOS/10			NR RYS.	IS.08