



ZWiK/DO/BK/...958.../2019

Grodzisk Mazowiecki, 15.04.2019r.

Do Wykonawców

Szanowni Państwo,

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PN. „BUDOWA REAKTORA BIOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH ORAZ OPTIMALIZACJA PRACY STACJI DMUCHAW – WYMIANA DMUCHAWY POD POTRZEBY DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOŚCI W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”, ZNAK SPRAWY: 12/DO/2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ V

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 50

Dotyczy kontenera energetycznego:

Prosimy o informację czy kontener ma być odporny ogniowo, w szczególności chodzi o rdzeń płyty warstwowej (styropian czy wełna mineralna)?

Odpowiedź

Kontener ma być odporny ogniowo, rdzeń płyty warstwowej z materiału niepalnego np. wełna mineralna.

CZŁONEK ZARZĄDU


Magdalena Namcarz

1.

CZŁONEK ZARZĄDU


Michał Kłonowski

2.

(podpisy Kierownika Zamawiającego)

Przygotowali: Henryk Skłodowski, Beata Kurzynka