



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 03.12.2024r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/1633/379/2024/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Wykonanie uszczelnienia studni głębinowej nr 13 na UW Odra**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający publikuje treść pytania oraz odpowiedź:

Pytanie nr 1

prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści wzoru umowy (załącznik nr 2 do oferty) poprzez dodanie w §12 ustępu nr 15 o następującej treści:

„ §12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

15. Postanowień ust. 1 - 14 nie stosuje się, a Zamawiający traci prawo do roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku gdy:

- różnica ciśnień złożowych pomiędzy warstwami wodonośnymi wynosi $> 0,18$ MPa,
- wykonanie uszczelnienia poprzez montaż rękawów uszczelniających odbywać się będzie na rurach pokrytych osadem,
- studnia posiada ukryte uszkodzenia lub wady konstrukcyjne, których nie da się zidentyfikować na czas realizacji przedmiotu umowy,
- przedmiot umowy w trakcie obowiązywania gwarancji lub rękojmi zostanie zmodyfikowany, zniszczony lub uszkodzony przez Zamawiającego, np. w wyniku wszelkich robót w otworze prowadzonych przez Zamawiającego lub podmioty trzecie na zlecenie Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści załącznika nr 2 do oferty - projekt umowy, poprzez dodanie w § 12 ustępu 15 o treści:

„15. Postanowień ust. 1 - 14 nie stosuje się, a Zamawiający traci prawo do roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku gdy:

- różnica ciśnień złożowych pomiędzy warstwami wodonośnymi wynosi $> 0,18$ MPa,
- wykonanie uszczelnienia poprzez montaż rękawów uszczelniających odbywać się będzie na rurach pokrytych osadem,



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

- c) studnia posiada ukryte uszkodzenia lub wady konstrukcyjne, których nie da się zidentyfikować na czas realizacji przedmiotu umowy,
- d) przedmiot umowy w trakcie obowiązywania gwarancji lub rękojmi zostanie zmodyfikowany, zniszczony lub uszkodzony przez Zamawiającego, np. w wyniku wszelkich robót w otworze prowadzonych przez Zamawiającego lub podmioty trzecie na zlecenie Zamawiającego.”

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy Zamawiający **dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków** w zakresie opisanym powyżej.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor Naczelny

mgr inż.  Małgorzata Bogdał