

## **POZOSTAŁE ROBOTY DO WYKONANIA**

W przedmiotowy zadaniu należy uwzględnić poniższe roboty w przedmiotowej dokumentacji:

- ✓ Na przekopach w miejscach przykanalików kanalizacji deszczowej, w drodze powiatowej, należy uwzględnić regenerację nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 120x120 kN/m - wzmocnienie siatką wraz z wykonaniem warstwy wiążącej gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego 0/16
- ✓ Nawierzchnie z AC11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna ) należy uwzględnić na całej szerokości jezdni drogi powiatowej i na długości 50mb ( odcinek jezdni pomiędzy projektowanymi studzienkami ściekowymi).
- ✓ Na całym odcinku drogi bocznej, należy uwzględnić wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową wykonywaną mechanicznie o gr. 4 cm.