

Bydgoszcz, dnia 28 maja 2021 r.

JO-III.271.1.11.2021

Odpowiedzi na zapytania

Działając zgodnie z dyspozycją art. 284 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.), w odpowiedzi na złożone zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. „**WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO**” (ID 459613) Zamawiający informuje, co następuje:

Zapytanie 1

Dzień dobry, poniżej przesyłam pytania do SWZ:

1. STWiORB D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) w pkt 5.2 Tablica 6 zawiera wymagania dla właściwości MMA dla kategorii ruchu KR 1-2, natomiast projekt zakłada kategorię ruchu KR 3-4. Prosimy o wskazanie właściwej.
2. STWiORB D-05.03.05a zawiera wymagania odnoszące się do wycofanego dokumentu WT2 2010, min. w zakresie uziarnienia mieszanki MMA i zawartości asfaltu. Informujemy że istnieje obowiązująca aktualizacja dokumentu tj. WT2 2014 zastępująca wydanie z 2010. Prosimy o dostosowanie zapisów STWiORB do obowiązującego WT2 2014.
3. Prosimy o podanie średniej grubości warstwy ścieralnej.
4. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie złożenia oferty Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Na tym etapie Wykonawca winien złożyć jedynie oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

W postępowaniu krajowym, zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać (nie musi) podmiotowych środków dowodowych na

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wymaga ich od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

To samo dotyczy oświadczenia w zakresie grupy kapitałowej. Dokument ten jest jednym z dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Skoro wykonawca może w oświadczeniu wstępnym składanym z ofertą potwierdzić brak podstaw wykluczenia zgodnie z innymi przesłankami wykluczenia, to może ono równie dobrze obejmować informację o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na brak przynależności do grupy kapitałowej. Ustawodawca przeniósł więc to oświadczenie wykonawcy z przepisów ustawy Pzp, traktujących o przesłankach wykluczenia do rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Stanowi ono jeden ze środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Zamawiający odpowiada (odpowiedzi zgodnie z kolejnością ich zadania)

1. Zamawiający informuje, że dla nawierzchni z betonu asfaltowego dla w-wy ścieralnej należy przyjąć kategorię ruchu KR 3-4,
2. Zamawiający informuje, że w zakresie uziarnienia mieszanki MMA i zawartości asfaltu wymagania należy oprzeć na obowiązującej aktualizacji dokumentu tj, WT-2014,
3. Zamawiający informuje, że Inwestor nie określa średniej grubości w-wy ścieralnej, kryterium odbioru warstwy jest jej minimalna grubość - nie mniejsza niż 4 cm.
4. Zamawiający weryfikuje postanowienia SWZ i potwierdza, że wraz z ofertą Wykonawcy winni złożyć jednie dokumenty niezbędne do wstępnej weryfikacji. Są to:
 - Zał. Nr 3 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu,
 - zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 7 pkt. 4) SWZ (jeżeli dotyczy);

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w tym zakresie.

Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny ofert, do złożenia pozostałych dokumentów wezwie wyłącznie wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą przyjętych w postępowaniu kryteriach oceny ofert. (zgodnie z zapisem art. 274 ust. 1 ust. Pzp)

Uznając, że zmiana SWZ nie wpływa na treść ogłoszenia i nie jest istotna dla sporządzenia oferty (zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp) Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zapytanie 2

W nawiązaniu do zamieszczonej dokumentacji przetargowej w imieniu firmy (...) zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji:

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie szczegółowej lokalizacji odcinków dróg powiatowych, na których Zamawiający ma zamiar wykonać nakładki (mapa z zaznaczonymi odcinkami dróg).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zamieścił wraz z SWZ Załącznik nr 1 - informację o planowanych nakładkach w formie tabelarycznej z opisanymi numerami dróg, oraz lokalizacją i długością odcinka przeznaczonego do wykonania prac.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
Bolesław Grygorewicz
Bolesław Grygorewicz

Odpowiedzi zredagowała Hanna Lisowska-Bielecka

Zastępca Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
Roman Stanisławski
Roman Stanisławski

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Konarskiego 1 – 3, 85 – 066 Bydgoszcz, tel. 52 58-35-434, e-mail: zdp@powiat.bydgoski.pl