



EZP.26.66.1.2022.AF

Warszawa, 2 sierpnia 2022 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę dwóch kompletów rejestratorów temperatury i wilgotności do pomieszczeń archiwum w Warszawie i w Halinowie w Bibliotece Oryginałów Dokumentów Geologicznych, oznaczenie sprawy: EZP.26.66.2022

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza system pomiarowy, w którym stacja bazowa (baza zbierająca dane) nie ma możliwości doposażenia w moduł GSM? Komunikaty alarmowe wysyłane są w wiadomości e-mail do wielu użytkowników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania przedstawionego przez Wykonawcę.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym prezentacja wartości pomiarowych z czujników na tle schematu lokalizacji pomieszczeń jest dostępna w darmowej chmurze (dostęp przez przeglądarkę internetową), zamiast w programie PC do konfiguracji i obsługi systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania przedstawionego przez Wykonawcę.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Katarzyna Karczewska