Zasilanie platformy dla osób niepełnosprawnych

oświetlenie holu wg. odrębnego opracowania

oświetlenie holu wg. odrębnego opracowania

Istniejąca rozdzielnica

punkt zasilający oświetlenie liniowe LED

Istniejące gniazdka

Montaż gniazda siłowego

Wentylator fi110

gniazda nowoprojektowane

punkt zasilający oświetlenie LED

punkt zasilający oświetlenie liniowe LED

punkt zasilający oświetlenie liniowe LED

Montaż oświetlenia LED pod stopniami

Montaż oświetlenia LED pod stopniami

punkt zasilający dla głośników wymagających zasilania

punkt zasilający dla głośników wymagających zasilania

punkt zasilający dla głośników wymagających zasilania

Montaż projektora

Wymiana projektora

Montaż projektora

Montaż oświetlenia LED pod sceną (szczegół A)

Szczegół w załączniku nr 1

Montaż oświetlenia LED przy suficie

Montaż oświetlenia LED przy suficie

punkt zasilający dla platformy

Zasilanie platformy dla osób niepełnosprawnych

Montaż TV z możliwością demontażu

punkt zasilający dla ekranu

punkt zasilający dla ekranu

Istniejące gniazdo siłowe do wymiany

Montaż gniazda siłowego

Wymiana ekranu

punkt zasilający dla głośników wymagających zasilania

punkt zasilający dla głośników wymagających zasilania

punkt zasilający dla głośników wymagających zasilania

punkt zasilający dla głośników wymagających zasilania

oświetlenie wg. odrębnego opracowania

punkt zasilający dla ekranu wymagającego zasilania

Szczegół A



Załącznik nr 1

LEGENDA

- mały wentylator – 34 szt.
- średni wentylator – 8 szt.
- duży wentylator – 40 szt.
- głośnik sufitowe – 44 szt.
- oświetlenie – 128 szt.
- głośniki ścienne – 8 szt.

Aw — Oprawa awaryjna z 1h modułem awaryjnym LED 5W

Ew — Oprawa ewkuacyjna z piktogramem z 1h modułem awaryjnym LED 5W

Oprawa ewkuacyjna z piktogramem z 1h modułem awaryjnym LED 5W

4 — Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16 do 32A z numerem obwodu zasilającego

4 — Gniazdo wtyczkowe -fazowe 16A/Z z numerem obwodu zasilającego

4 4 — Zasilanie pkt przyłączenia , numer obwodu zasilającego

Uwaga:
Wymianie podlega
-nagłośnienie auli - wykonać wg zaleceń dźwiękowców i produc. głośników
-oświetlenie zasilić z istniejących obwodów
-sufity (wypełnienie), z istniejącego sufitu zostaną wykorzystane panele z wentylacją a także sama konstrukcja (ruszty).

ZAPROJEKTUJMY.PL
783 289 580
biuro@zaprojektujmy.pl
Zaprojektujmy.pl, ul. Wietrzyńskiego 17, 62-300 Września

Temat: Modernizacja auli		
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego; ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań		
Lokalizacja: nr. działki 2/2; ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań		
Branża: Elektryczna	nr rysunku: E1	Skala: 1:100
Rysunek: instalacje elektryczne		
Projektant: Andrzej Cichy upr. nr 67/87/PW	Podpis:	Data: 09.2021 r.
Opracował: inż. Andrzej Dzieweczyński	Podpis:	Data: 09.2021 r.