

#### LEGENDA



— - oprawa LED 30W, 1965lm, 8400lm

— - oprawa LED 30W, 1965lm, 8400lm

— - gniazda wtyczkowe n/ł pojedyncze 250V/16A

— - zestaw gniazd 400V 16A, 400V 32A, 2x230V

— - łączniki oświetleniowe n/ł pojedyncze 250V/10A IP55

— - łączniki oświetleniowe n/ł pojedyncze 250V/10A IP44

— - łączniki oświetleniowe n/ł schodowe 250V/10A

INWESTOR: GOSPODARSTWO WODNOCIEPŁOTNICTWA  
62-111 WIELICZKA

OBIEKT: Budynki nr 81

NUMER KYS. 3

Schemat instalacji oświetleniowej

SKALA: 1:100


WYKONAWCA: OPRACOWANIE: NIEPLANOWANE

DATA: 22.03.2019

AUTOR: mgr inż. Henryk STERN

ADRES: 62-111 WIELICZKA


SCHEMAT IDEOWY TABLICY



INWESTOR: 45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 69-211 WĘDRZYN			
OBJEKT: Budynek nr 81		NUMER R: 2	
Schemat Zasilania TBA			
WYKONAWCY OPRACOWANIA		NR UPRAWNIEN	DATA
AUTOR:	mgr inż. Henryk STEIN		
ASYSTENTE:			

Układ sieci TN-S

**OCHRONA OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA PN-IEC 60364-4-41**



INWESTOR : 45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
69-211 WĘDRZYN

OBIEKT: Budynek nr

81

Schemat Zasilania

NUMER RYS

1

WYKONAWCY OPRACOWANIA

mgr inż. Henryk STEIN

NR UPRAWNIEN

DATA

22.03.2019 r.

ASYSTENT:

PODPIS: