

Poznań, 19 sierpnia 2021 r.

Internet

Informacja

Dotyczy: „Zakup i dostawa „materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.” Nr sprawy: 22/z/2021.

Szanowni Państwo

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, informuje, że w określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W poz. 93 Zamawiający pisze :

światłówka t15 Światłówki typu TL5; 28W; długość całkowita: 120cm, barwa biała zimna, strumień świetlny: minimum 3350 lm, kolor 4000-6000K; napięcie wejściowe 230-240V 50Hz, napięcie wyjściowe 1800-2200V

Światłówka o takich parametrach nie występuje. 3350lm napięcie wyjście 1800-2200V
Prosimy o doprecyzowanie wymagań światłówki lub o wykreślenie pozycji z formularza.

W poz. 109 zamawiający pisze :

Żarówka LED 7-60W Żarówka typu LED kula 15W E27 , barwa biała ciepła 2700K, strumień świetlny min. 806 lm; żywotność min. 15000 h

Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga żarówki led 7W odpowiednik 60W czy 15W ?

W poz. 39 Zamawiający pisze :

Żarówka 60W E27 230-240V/40W, strumień świetlny 210 lm, wskaźnik oddawawania barw 100Ra, żywotność: min. 5000 h, wymiary: długość: 98mm, średnica: 55mm +/- 5mm

Proszę zamawiającego o doprecyzowanie jakiej żarówki wymaga 60W czy 40W ?

Odpowiedź:

Pozycja 93

Zamawiający doprecyzowuje parametry techniczne: strumień świetlny: minimum 2900 lm, kolor minimum 4000 K, długość całkowita: 116,32 cm

Zmiany zawiera załącznik nr 2.1 do SWZ - zadanie nr 1.

Pozycja 109

Zamawiający doprecyzowuje parametry: Kula 7 W (odpowiednik 60 W)

Zmiany zawiera załącznik nr 2.1 do SWZ - zadanie nr 1.

Pozycja 39

Zamawiający wymaga żarówki 60 W

Zmiany zawiera załącznik nr 2.1 do SWZ - zadanie nr 1.

Zamawiający 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, informuje, że zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy Pzp zmienia ogłoszenie o zamówieniu w sekcji VIII dotyczącej zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Sekcja VIII jest:

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-20 09:30

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-18

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Sekcja VIII:

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-24 9:30

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-22

UWAGA!

Zamawiający informuje, że ofertę należy złożyć na nowym formularzu. W przypadku złożenia oferty na starym formularzu, Zamawiający poprawi formularz cenowy zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt.3.

Zał. nr 1 na 31 str. – zmieniony Formularz cenowy zał. nr 2.1

Załącznik nr 2 na str. 2 - Ogłoszenie nr 2021/BZP 00154757/01 z dnia 2021-08-19

Z poważaniem

KOMENDANT

/-/ wz. ppłk Adam DĄBROWSKI