



# Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: [ug@ciezkowice.pl](mailto:ug@ciezkowice.pl)

Zamawiający:

Ciężkowice, dnia 28.04.2023r.

Gmina Ciężkowice

ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

nr sprawy GI.271.31.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *BUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W CIĘŻKOWICACH*".**

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1710 ze zm.) Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień treści SWZ na pytania Wykonawców.

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza budowę ujęcia wody z rzeki w technologii drenażowego ujęcia?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza budowę ujęcia wody z rzeki w technologii drenażowego ujęcia, jednakże przy wyborze takiego rozwiązania należy mieć na uwadze budowę geologiczną dna rzeki.

Stanisław Kuropatwa  
Burmistrz Gminy Ciężkowice  
/podpis elektroniczny/

K/o:

- Uczestnicy postępowania
- Platforma zakupowa