

GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. 74 85 88 230, 74 85 88 233
NIP 884-23-65-203, Regon 890718350

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

„część 6 Bolesławice:

1. *Jakie jest projektowane wyposażenie kuchni, która ma być wykonana w miejsce biblioteki? Jakie instalacje należy poprowadzić/zapewnić dla projektowanego wyposażenia kuchennego?*
2. *Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż sprzętu kuchennego?*

Odpowiedź:

Ad. 1 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia winien zaprojektować, dostarczyć oraz zamontować okap przemysłowy jako część instalacji wyciągowej/wywiewnej. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia winien zaprojektować i wykonać instalację pod indukcję (zabezpieczenie pod indukcję/ tzw. siła), instalację wodociągową zimnej i ciepłej wody pod zlewozmywak, instalację pod podłączenie zmywarki, instalację kanalizacyjną.

Ad. 2 W ramach zamówienia należy przewidzieć dostawę i montaż okapu przemysłowego. Wyposażenie kuchni w kuchenkę, zlewozmywak i meble planowane przez Radę Sołecką – poza zamówieniem w ramach niniejszego postępowania. Po stronie Wykonawcy pozostaje uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji podejść wod.-kan., siły oraz okapu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Justyna Chrebela