

K-dzpz/34-ZO/2022

Tarnów, 25.11.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/34-ZO/2022 z dnia 21.11.2022 r. na „**Dostawę odkurzacza basenowego, elementów instalacji technologii basenowej oraz ławek basenowych dla Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie**”.

Pytanie nr 1:

Proszę o informację na temat szybkozłączki przelotowej. Zgodnie z wiedzą i z wytycznymi producentów nie powinno się łączyć wężyków do dozowania chemii basenowej. Jeżeli wężyk pękł ze starości należy wymienić cały wężyk ponieważ pęknie znów na pozostawionym starym odcinku. Szybkozłączki istnieją tylko do wężyków od powietrza. Jeżeli jednak potrzebujecie tą szybkozłączkę proszę podesłać więcej informacji na temat produktu - najlepiej producenta

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 1:

Szybkozłączka przelotowa zakładana jest podczas awarii aby podczas przerwy technologicznej można było wymienić wężyk. Chemia musi być dozowana bez przerwy a na nowy wąż czeka się kilka dni. Złączki zapewniają trwałe połączenie i szybką naprawę uszkodzenia.

Zamawiający podaje adres strony do przykładowej złączki:

<https://www.landefeld.com/artikel/pl/srubunek-prosty-12-x-9mm-pp/DCK%209%20PP>

Rektor ANS w Tarnowie
dr hab. Małgorzata Kołpa