



MIASTO I GMINA MIEŚCISKO

Mieścisko, 20.12.2024

ZP.271.15.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
ADAPTACJA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU GIMNAZJUM NA ŻŁOBEK W MIEŚCISKU

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Proszę o podanie parametrów blachy corten. Grubość, wymiary paneli dachowych i elewacyjnych

Odpowiedź zamawiającego: Blacha corten do zastosowań zewnętrznych gr. 2 mm. Panele elewacyjne oraz dachowe zgodnie z rysunkami elewacji o szerokości 90 cm.

2. Proszę o udostępnienie rysunków szczegółowych montażu i obróbkę płyt elewacyjnych

Odpowiedź zamawiającego: Okładzinę elewacyjną należy wykonać zgodnie z rysunkiem 06

Przekrój A-A.

3. Czy okno lukarny EI60 musi być wykonane z profili aluminiowych? Czy można zastosować profile stalowe?

Odpowiedź zamawiającego: Okno należy wykonać zgodnie z projektem z profili aluminiowych

4. Proszę o podanie parametrów sufitu akustycznego.

Odpowiedź zamawiającego: Sufit akustyczny o parametrze $aw = 1,0$, klasa .

5. Proszę o podanie nazw, ilości i wielkości drzewek do nasadzenia.

Odpowiedź zamawiającego: Dobór konkretnych gatunków do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji

Z poważaniem

Burmistrz Mieściska Przemysław Renn