



Plan sytuacyjny; lokalizacja istniejącej rozdzielnicy T-3 skala 1:200

LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SYMBOL	OPIS
	ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA;
A	OPRAWA NASTROPOWA LED IP44 KLOSZ MPRM 3000K 17W; 2040/2500lm, obudowa w kolorze czarnym
AW1	OPRAWA AWARYJNA LED, 4,5W, 576lm, kolor czarny OPTYKA SYMETRYCZNA, INWERTER 1h, AT, CNBOP
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY ŚWIECZNIKOWY, 250V/10A, IP44
	ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY, 250V/10A, IP44
	WYPUST ZASILAJĄCY 3-faz CW – CENTRALA WENTYLACYJNA
	GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE, 250V/10A, IP44

UWAGI:

1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I POLSKIMI NORMAMI .
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD 60364.
3. NATĘŻENIE OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838
4. OPRAWY AWARYJNE BĘDĄ WYPOSAŻONE W INWERTERY 1h Z FUNKCJĄ AUTOTESTU, POWINNY POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA CNBOP.
5. OPRAWY AWARYJNE PODŁĄCZAĆ DO LOKALNYCH OBWODÓW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO – SPRZED ŁĄCZNIKA.
6. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY I KABLE BEZHALOGENOWE (NA STROPIE-KABLE NATYNKOWE W KOLORZE CZARNYM)
7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI 0,5cm; NA STROPIE-NATYNKOWO
8. W TOALETACH NALEŻY STOSOWAĆ OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY I OPRAWY O STOPNIU OCHRONY MIN. IP44.
9. WYBÓR PRODUCENTA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO USTALIĆ Z INWESTOREM NA BUDOWIE.
10. GNIAZDA WTYKOWE 230V ORAZ ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE PODTYNKOWE – W WYKONANIU RAMKOWYM.
11. WYSOKOŚCI MONTAŻU GNIAZD, ORAZ ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIOWYCH-ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

RODZAJ INWESTYCJI / INVESTMENT

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM.FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE

INWESTOR / INVESTOR

Miasto Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

TEREN INWESTYCJI / SITE

NR DZIAŁKI	WOJEWÓDZTWO	POWIAT	GMINA
NR 6/97	DOLNOŚLĄSKIE	JELENIA GÓRA	JELENIA GÓRA

AUTOR PROJEKTU/ AUTHOR OF THE PROJECT

STUDIO XS
studio xs kalitan karolina
54-115 Wrocław ul.T.Brzozy 12/4a
tel. + 48 666 042 093
e-mail: kk@studio-xs.pl

INST ELEKTRYCZNE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGN
projektant	mgr inż. Witold Piotrowski	141/01/DUW spec. instalacyjna	

		DATA	SKALA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	05.2024	1:100
NR RYSUNKU/ DRAWING No	IE-01		
TYTUŁ RYSUNKU/ TITLE	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		